



IM.0724.56.2022

Rumia dn.02.09.2022 r.

**Sz. P. Michał Kryża**  
**Radny Rady Miejskiej w Rumi**

**Odpowiedź na Zapytanie z dnia 24 sierpnia 2022 r. (nr BRM.0003.1.11.2022)**

Uprzejmie informuję, że wskazana przez Pana lokalizacja umieszczenia tablicy do grania w koszykówkę na działce 1040/11 przy budynku ul. Ks. Lucjana Gierosa 2 nie spełnia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy określone w § 40 ust. 3 przytoczonego wyżej rozporządzenia wskazują, iż urządzenia rekreacyjne i boiska powinny znajdować się minimum 10 m od linii drogi (w tym od miejsc postojowych), 10 m od okien oraz 10 m od miejsc gromadzenia odpadów. Dodatkowo opierając się na doświadczeniu, obawiamy się, że nawet gdyby była możliwość spełnienia ww. wymogów, montaż tablicy do koszykówki będzie wzbudzać niezadowolenie grupy mieszkańców, ze względu na wzmożony hałas i odgłosy uderzeń piłki.

Z poważaniem

  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Ariel Sinicki

1. Adresat
2. a/a